



KORSON KOULUN LUOKKATILAN PALOVAURIOISTA EI HAITTAA SISÄILMALLE

Korson koulun uimahallirakennuksen luokassa 405 oli tulipalo heinäkuun lopulla. Palo rajautui yhteen luokkatilaan. Palon jälkeen rakennuksen tiloihin on tehty mittauksia sisäilman VOC ja PAH-yhdisteistä. Näytteiden tulosten arvot olivat hyvin pieniä sekä alittavat selvästi toimenpiderajat. Varotoimena tiloihin on kuitenkin asennettu siirrettäviä puhdistuslaitteita koulun aloituksen ajaksi.

Muutoin sisäilman seuranta koulussa jatkuu Deleten projektin suunnitelman mukaisesti. Tässä linkki projektin sivuille <https://deleteprojekti.fi/korsonkoulu/>